

- 一、學校為顧及師生飲水水質的衛生安全，所以選購飲水機機型之出水，是以完全經過煮沸後再供應為主，故如有人以大型容器大量取用時易導致煮沸熱水冷卻不及，冷水或冰水出水溫度會偏高，甚至無水可用，因此除請同學取用時注意機體上之溫度顯示，並請採用耐熱容器盛裝飲用，以維安全外，也請同學發揮公德心，不要一次取用太多量，致使其他同學取用上之不便。
- 二、本校飲水機每 3 個月辦理大腸桿菌群檢測 1 次，檢測數量為全校飲水機總數的八分之一。每 14 天由機電人員進行定期維護保養，每 45 天更換新濾材，相關保養紀錄均置於飲水機旁文件袋內，並留存於機電室備查。
- 三、目前校園內共設有 77 台飲水機（裝置地點如下）：
  - 互助大樓A區：B2、B1、1、3、4、6、7、8、9、10、11F
  - 互助大樓B區：4、5、9F
  - 醫學大樓：2、3、4、5、6F
  - 立夫大樓A區：1、2、3、5、6、10、11、13F
  - 立夫大樓B區：B1-16F
  - 立夫大樓二期：6、7、12、13、14、15、16F
  - 學生宿舍：B1、2、3、5、6F
  - 柳川大樓：2、4、5F
  - 安康大樓：1~4F
  - 癌症中心：3、7、8F

總務處 敬啟