向國實業股份有限公司

氣冷冰水主機定期保養記錄表

客戶編號		設備編號	A机
客戶名稱	中國醫藥大學	保養日期	104.3.6
客戶單位	解剖室	保養人員	王信鵬

設備位置 醫學大樓 樓層 1F 區域 解剖室

設備	保養前					保養後				
	電流(A)			高壓	低壓	電流(A)			高壓	低壓
	R	S	T	Kg/c㎡	Kg/c㎡	R	S	T	Kg/c㎡	Kg/c㎡
冷氣主機	電源：3 φ380 V 電壓：RS(373) ST(373) RT(373)V									
	廠牌：鉑恩 能力 KCAL/H：30RT 機型： 額定電流：55									
壓縮機 1	23.8	24.2	24.8	17.5	4.8	22.5	23.2	21.5	16.8	4.5
壓縮機 2	22.2	23.5	23.7	18.1	5.5	21.2	22	21	17	5
壓縮機 3										
壓縮機 4										

1、☐是否以藥劑清洗冷管排鏽片？ ☑是 ☐否

2、☐運轉三相電流：R_____ S_____ T_____，其規格是否符合要求？ ☑是 ☐否

3、☐檢查風扇是否正常？ ☑是 ☐否

4、☐檢查壓縮機馬達線圈絕緣電阻MΩ？ ☑是 ☐否

1-G>200M↑ 2-G>200M↑ 3-G>200M↑

5、☐檢查及所附所有之馬達電源端子？ ☑是 ☐否

6、☐檢查電磁接觸器線路接點是否正常？ ☑是 ☐否

7、☐檢查高、低壓開關？ ☑是 ☐否

8、☐檢查錶計及溫度是否正常？ ☑是 ☐否

9、☐檢查冷媒系統是否洩漏？ ☐是 ☑否

10、☐檢查運轉噪音是否正常？ ☑是 ☐否

檢驗結果：☑合格 ☐不合格

建議事項：

檢驗單位：

向國實業股份有限公司

中國醫藥大學空調主機年度保養照片

（醫大解剖室）

紀錄年月日 104.03.06 紀 錄 地 點 醫大 1F 解剖室 1 號機 規　格 TRANE 30RT 氣冷式			紀錄年月日 104.03.06 紀 錄 地 點 醫大 1F 解剖室 1 號機 規　格 TRANE 30RT 氣冷式		
照 片 編 號 001	說明	鰭片清洗	照 片 編 號 002	說明	鰭片清洗

紀錄年月日 104.03.06 紀 錄 地 點 醫大 1F 解剖室 1 號機 規　格 TRANE 30RT 氣冷式			紀錄年月日 104.03.06 紀 錄 地 點 醫大 1F 解剖室 1 號機 規　格 TRANE 30RT 氣冷式		
照 片 編 號 003	說明	壓力測試	照 片 編 號 004	說明	運轉測試

向國實業股份有限公司

氣冷冰水主機定期保養記錄表

客戶編號		設備編號	B机
客戶名稱	中國医藥大学	保養日期	104.3.6
客戶單位	解剖室	保養人員	王信鵬

設備位置 医学大楼 樓層 1F 區域 解剖室

設備	保養前					保養後				
	電流(A)			高壓	低壓	電流(A)			高壓	低壓
	R	S	T	Kg/c㎡	Kg/c㎡	R	S	T	Kg/c㎡	Kg/c㎡
冷氣主機	電源：3 φ380 V 電壓：RS(375) ST(375) RT(375)V									
	廠牌：鋐恩 能力 KCAL/H：30RT 機型： 額定電流：55									
壓縮機 1	25.8	27.2	27.2	18.4	6.2	25	26.2	25	17.5	5.5
壓縮機 2	26.2	26.7	28.2	18.2	6	25.8	27.2	26.8	17.2	5.8
壓縮機 3										
壓縮機 4										

1、 ☐是否以藥劑清洗冷管排鏽片？ ☑是 ☐否

2、 ☐運轉三相電流：R_____ S_____ T_____，其規格是否符合要求？ ☑是 ☐否

3、 ☐檢查風扇是否正常？ ☑是 ☐否

4、 ☐檢查壓縮機馬達線圈絕緣電阻MΩ？ ☑是 ☐否

1-G >200M↑ 2-G >200M↑ 3-G >200M↑

5、 ☐檢查及所附所有之馬達電源端子？ ☑是 ☐否

6、 ☐檢查電磁接觸器線路接點是否正常？ ☑是 ☐否

7、 ☐檢查高、低壓開關？ ☑是 ☐否

8、 ☐檢查錶計及溫度是否正常？ ☑是 ☐否

9、☐檢查冷媒系統是否洩漏？ ☐是 ☑否

10、☐檢查運轉噪音是否正常？ ☑是 ☐否

檢驗結果：☑合格 ☐不合格

建議事項：

檢驗單位：

向國實業股份有限公司

中國醫藥大學空調主機年度保養照片
（醫大解剖室）

紀錄年月日 104.03.06 紀 錄 地 點 醫大 1F 解剖室 2 號機 規　格 TRANE 30RT 氣冷式			紀錄年月日 104.03.06 紀 錄 地 點 醫大 1F 解剖室 2 號機 規　格 TRANE 30RT 氣冷式		
照 片 編 號 005	說明	鰭片藥洗	照 片 編 號 006	說明	鰭片清洗

紀錄年月日 104.03.06 紀 錄 地 點 醫大 1F 解剖室 2 號機 規　格 TRANE 30RT 氣冷式			紀錄年月日 104.03.06 紀 錄 地 點 醫大 1F 解剖室 2 號機 規　格 TRANE 30RT 氣冷式		
照 片 編 號 007	說明	壓力測試	照 片 編 號 008	說明	運轉測試

向國實業股份有限公司

水冷冰水主機定期保養記錄表

客戶編號		設備編號	
客戶名稱	中國醫藥大學	保養日期	104.4.3
客戶單位	601教室	保養人員	王信鵬

設備位置 601　樓層 6F　區域 6F

設備	保養前 電流(A) R	S	T	高壓 Kg/c㎡	低壓 Kg/c㎡	保養後 電流(A) R	S	T	高壓 Kg/c㎡	低壓 Kg/c㎡
冷氣主機	電源：3 φ380 V 電壓：RS(376) ST(375) RT(375)V									
	廠牌：東元 能力 KCAL/H：30RT 機型： 額定電流：									
壓縮機 1	21.5	23	23	18	5	20	22	22	16.5	4.5
壓縮機 2	22	23	23	18.5	4.8	21	22	20	16.5	4.5

1、☐運轉三相電壓：R-S_____ R-T_____ S-T_____ ☑是 ☐否
2、☐運轉三相電流：R_____ S_____ T_____，其規格是否符合要求？ ☑是 ☐否
3、☐量測壓縮機馬達絕緣阻抗是否符合？ ☑是 ☐否
4、☐1-G 200M↑ 2-G 200M↑ 3-G 200M↑
5、☐檢查馬達及所有啟動盤內電源端子鎖附是否符合？ ☑是 ☐否
6、☐檢查馬達啟動盤內其他裝置是否正常？ ☑是 ☐否
7、☐檢查壓縮機潤滑油油位是否正常？ ☑是 ☐否
8、☐檢查低溫感知器是否正常？ ☑是 ☐否
9、☐檢查高、低壓開關是否正常？ ☑是 ☐否
10、☐檢查壓縮機吐出端溫度是否正常？ ☑是 ☐否
11、☐檢查冷卻水及冰水溫度是否正常？ ☑是 ☐否
12、☐檢查冷卻水及冰水流量開關是否正常？ ☑是 ☐否
13、☐檢查運轉冷媒高、低壓是否正常？ 高壓_____ 低壓_____ ☑是 ☐否
14、☐檢查冷媒系統是否洩漏？ ☐是 ☑否
15、☐檢查運轉噪音是否正常？ ☑是 ☐否
16、☐檢查運轉振動是否正常？ ☑是 ☐否

檢驗結果：☐合格 ☑不合格

建議事項：側洗3"閘閥無法關死

檢驗單位：

向國實業股份有限公司

中國醫藥大學空調主機年度保養照片

（醫大 E601 室）

紀錄年月日			紀錄年月日		
104.04.03			104.04.03		
紀 錄 地 點			紀 錄 地 點		
醫大 6F E601 室			醫大 6F E601 室		
規　格			規　格		
東元 30RT 水冷式			東元 30RT 水冷式		
照 片 編 號	說		照 片 編 號	說	
001	明	管路清洗	002	明	管路清洗

紀錄年月日			紀錄年月日		
104.04.03			104.04.03		
紀 錄 地 點			紀 錄 地 點		
醫大 6F E601 室			醫大 6F E601 室		
規　格			規　格		
東元 30RT 水冷式			東元 30RT 水冷式		
照 片 編 號	說		照 片 編 號	說	
003	明	冷凝器藥水清洗	004	明	冷凝器藥水清洗

向國實業股份有限公司

中國醫藥大學空調主機年度保養照片

（醫大 E601 室）

紀錄年月日			紀錄年月日		
104.04.03			104.04.03		
紀 錄 地 點			紀 錄 地 點		
醫大 6F E601 室			醫大 6F E601 室		
規　格			規　格		
東元 30RT 水冷式			東元 30RT 水冷式		
照 片 編 號	說 明	濾網清洗	照 片 編 號	說 明	濾網清洗
005			006		

紀錄年月日			紀錄年月日		
104.04.03			104.04.03		
紀 錄 地 點			紀 錄 地 點		
醫大 6F E601 室			醫大 6F E601 室		
規　格			規　格		
東元 30RT 水冷式			東元 30RT 水冷式		
照 片 編 號	說 明	運轉測試	照 片 編 號	說 明	運轉測試
007			008		